

Согласовано  
Председатель  
Дюртюлинской городской и районной  
организации БРО «ВОИ»  
Гатаудина З.Г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ ДО  
Исмаиловская ДШИ  
Д.К.Кривко  
" 2021 г.  
Приказ № 26 от 22.11.2021г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования  
Исмаиловская детская школа искусств  
муниципального района  
Дюртюлинский район  
Республики Башкортостан

2021 год

1

## ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Общие;

- **АИС** - автоматизированная информационная система
- **ВОГ** - Всероссийское общество глухих
- **ВОЗ** - Всемирная Организация Здравоохранения
- **ВОИ** - Всероссийское общество инвалидов
- **ВОС** - Всероссийское общество слепых
- **ВСН** - Ведомственные строительные нормы
- **ГОСТ Р** - Государственный стандарт РФ
- **ИОГВ** исполнительный орган государственной власти
- **ИПР** - индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
- **КоАП** - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- **КД** - коэффициент уровня доступности
- **МГН** - маломобильные группы населения
- **мдс** Методические документы в строительстве
- **МКФ** - Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
- **НПБ** - нормы пожарной безопасности
- **ООП** - общественная организация инвалидов
- **ООН** - Организация объединенных наций
- **ОСИ** - объект социальной инфраструктуры
- **ОСЗН** - орган социальной защиты населения
- **ПД** - показатель состояния доступности
- **РДС** - Руководящий документ системы
- **РФ** - Российская Федерация
- **СНиП** - Строительные нормы и правила РФ
- **СО** социальное обслуживание
- **СП** - Свод правил по проектированию и строительству
- **СПАС** - служба поддержки адаптивной среды
- **ТСН** - Территориальные строительные нормы
- **ТСР** техническое средство реабилитации
- **У СО** - учреждение социального обслуживания

## Категории инвалидов

- Г - инвалиды с нарушениями слуха
- К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О-(ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- С - инвалиды с нарушениями зрения
- У - инвалиды с нарушениями умственного развития

## Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП - доступно полностью
- дч - доступно частично
- ДУ - доступно условно
- «ВНД» - временно недоступно

## Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД» - не организована доступность

## Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)

- ТР - текущий ремонт
- ПСД - подготовка проектно-сметной документации
- Стр - строительство
- КР - капитальный ремонт
- Рек - реконструкция
- **Орг** - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**  
**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Исмаиловская детская школа искусств муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан**

1.2. Адрес объекта 452301 Республика Башкортостан Дюртюлинский р-н, с.Исмаилово ул.Ханифа Валиева 49

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания на 1-2 этаже 1065 м<sup>2</sup>

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **нет**

1.4. Год постройки здания 1973г., дата последнего капитального ремонта **не проводился**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **неопределена**

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименование) **МБУ Культурно-досуговый центр СДК с.Исмаилово**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **452320, РБ г. Дюртюли, пер. М. Якутовой, 4**

1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **муниципальная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **региональная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Республики Башкортостан**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **452320, РБ г. Дюртюли, пер. М. Якутовой, 4**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
**(по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – **образование.**

2.2. Виды оказываемых услуг – **дополнительное образование.**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – **дети от 5 до 17 лет.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **50-100 человек в день.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **700м.**
- 3.2.2. время движения (пешком) **15** мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**)
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная;**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **да**  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
Все категории инвалидов и МГН	
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
с нарушениями зрения	ДУ
с нарушениями слуха	ДУ
с нарушениями умственного развития	Б

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, С), ДЧ-И (О, У, Г)
Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С), ДЧ-И (У, Г)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У), ДУ (К, С, Г)
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О), ДУ (С, Г, У)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  
**объект доступен условно**

Необходимо провести капитальный ремонт прилегающей к объекту территории, установить пандус, привести в соответствие с нормативами покрытие площадок перед входом, установить тактильную плитку, а также организовать парковочную площадку для инвалидов.

Также на прилегающей территории необходимо провести организационные мероприятия по установке информационных знаков.

Входная группа требует капитального ремонта, а также организационных мероприятий – установки тактильных табличек со шрифтом Брайля с информацией об объекте, установки яркой контрастной маркировкой на полотнах дверей.

Территории внутри объекта также требует капитального ремонта, а именно установки тактильной плитки, адаптации санузлов. Необходима установка тактильных предупреждающих указателей перед лестницей, рельефных обозначений этажей, предупреждающей окончатии перил тактильной плитки об, дублирующих поручней, предупреждающие об окончатии перил. Необходимые организационные мероприятия - нанесение контрастной маркировка краевых ступеней лестничного марша.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

4.2. Период проведения работ **по мере финансирования** в рамках исполнения **Плана проведения необходимых мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для**

**инвалидов и МГН**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **доступно частично всем**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

---

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

---

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

---

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

---

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2. Акта обследования объекта: N акта \_\_\_\_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ ДО  
Исмаиловская ДШИ  
Д.К.Кривко  
" " " 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Исмаиловская детская школа искусств муниципального района  
Дюртюлинский район Республики Башкортостан

МР Дюртюлинский район РБ	«22» ноября 2021г.
--------------------------	--------------------

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Исмаиловская детская школа искусств муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан**
- 1.2. Адрес объекта **452301 Республика Башкортостан Дюртюлинский р-н, с.Исмаилово пер.Ханифа Валиева 49**  
т.ф. 8-347-87-64-2-02, эл.адрес: idchi@mail.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- часть здания на **1-2** этаже **2656 м<sup>2</sup>**  
- наличие прилегающего земельного участка (да,нет):
- 1.4. Год постройки здания **1973г.**, дата последнего капитального ремонта **не проводился**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ; текущего **не определена**
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Исмаиловская детская школа искусств муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан (МБУ ДО Исмаиловская ДШИ)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **452320, РБ г. Дюртюли, пер. М. Якутовой, 4**
- 1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)**муниципальная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **региональная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Республики Башкортостан**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **452320, РБ г. Дюртюли, пер. М. Якутовой, 4**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**



2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, **образование**, социальная защита, физическая культура и спорт, **культура**, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг- **дополнительное образование.**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием, на дому, дистанционно)**на объекте.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети от 5 до 17 лет.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **50-100 человек в день.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **700м** м.

3.2.2. время движения (пешком) **15** мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная;**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
-------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, С), ДЧ-И (О, У, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С), ДЧ-И (У, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У), ДУ (К, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У), ДУ (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

#### **объект доступен условно**

Необходимо провести капитальный ремонт прилегающей к объекту территории, установить пандус, привести в соответствие с нормативами покрытие площадок перед входом, установить тактильную плитку, а также организовать парковочную площадку для инвалидов.

Также на прилегающей территории необходимо провести организационные мероприятия по установке информационных знаков.

Входная группа требует капитального ремонта, а также организационных мероприятий – установки тактильных табличек со шрифтом Брайля с информацией об объекте, установки яркой контрастной маркировкой на полотнах дверей.

Территории внутри объекта также требует капитального ремонта, а именно установки тактильной плитки, адаптации санузлов. Необходима установка тактильных предупреждающих указателей перед лестницей, рельефных обозначений этажей, предупреждающей окончании перил тактильной плитки об, дублирующих поручней, предупреждающие об окончании перил. Необходимые организационные мероприятия - нанесение контрастной маркировка краевых ступеней лестничного марша.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт

5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ по мере финансирования в рамках исполнения Плана проведения необходимых мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно частично всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое-указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: \_\_\_\_\_.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): \_\_\_\_\_.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_.

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_ л.
2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_ л.

- 3. Пути движения в здании на \_\_\_\_\_ л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_ л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_ л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_ л.

Результаты фото фиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.  
 Эскизные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.  
 Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы  
 Директор МБУ ДО ИДШИ  
 МР Дзержинский район РБ



Кривко Д.К.  
 (Ф.И.О.)

Члены рабочей группы

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

В том числе:  
 представители общественных  
 организаций инвалидов (Ф.И.О)



\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

I. Результаты обследования:  
 Территории, прилегающей к зданию (участка)  
 30 Исмаиловская ДШИ -РБ. Дюртюлинский р-н. с.Исмаилово ул.Ханифа Валиева 49  
 (наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1 Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Покрытие площадок перед входом на прилегающую территорию неровные, отсутствуют указатели направления движения, тактильную плитку, отсутствуют скамейки на пути движения, высота бордюра выше нормативных	(К, О, С)	Привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.20 16 покрытие площадки, бордюры, установить тактильные указатели, тактильную плитку, скамейки на пути движения,	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
1.2 Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Покрытие площадок неровное, отсутствует информация об объекте.	(К,О, С)	Привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.20 16 покрытие площадки, установить тактильную информационную вывеску с информацией	Капитальный ремонт, организационные мероприятия

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Покрытие площадок неровное, отсутствует информация об объекте,	(К, О, С)	Привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016 покрытие площадки, установить тактильную информационную вывеску с информацией об объекте	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	Отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестничного марша	(К, О, С)	Нанесение маркировки на краевые ступени в соответствии с СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-		(К)	Установка пандуса	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	Выделенное машино-место не соответствует требованиям нормативов, месторасположение неинформативно, отсутствует четкая дорожная разметка	(К, О, С)	Организация нового машино-места в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, установка информационных знаков	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,С) ДЧ-И(О,У,Г)	-	-	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениями зрения и частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития. Требуется проведение капитального ремонта и организационных мероприятий.

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

20 Исмаиловская ДШИ -РБ, Дюртюлинский р-н, с.Исмаилово ул.Ханифа Валиева 49  
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	Наружная лестница наружная имеет одиночную ступень, покрытие неровное, цветом выделено	(К,О)	Установка нового покрытия	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-		(К,О)	Установка пандуса с поручнем	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Отсутствуют рельефные тактильные предупреждающая плитка, ширина двери полосы, отсутствует тактильная информационная вывеска с информацией, об объекте	(К, О, С)	Оснастить тактильными полосами, тактильной информационной вывеской	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
2.4	Дверь (входная)	есть, ширина 80 см	-	-	Отсутствует контрастное сочетание применяемого оборудования (стена-дверь, ручка), высота порога входной	(С)	Оснастить яркой контрастной маркировкой, привести в соответствие с нормативами,	Капитальный ремонт, организационные мероприятия



			-	-	двери не соответствуют нормативным требованиям	(С)	,порог двери (СП 59.13330.2016)	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (У, Г)	-	-	Капитальный ремонт, организационные мероприятия

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями зрения и частично избирательно для инвалидов, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития. Требуется проведение капитального ремонта и организационных мероприятий.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)

Исмаиловская ДШИ -РБ, Дюртюлинский р-н, с.Исмаилово ул.Ханифа Валиева 49  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	Ширина коридора не соответствует нормативам, отсутствуют мнемосхема, рельефные тактильные полосы	(К, С)	Оснастить мнемосхемой и тактильной плиткой (СП 59.13330.2016)	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницей, контрастная маркировка краевых ступеней, рельефные обозначения этажей, предупреждающую тактильную плитку об окончании перил, отсутствуют дублирующие поручни, предупреждаю	(С)	Установить тактильные предупреждающие указатели перед лестницей, плитка разрушена, осуществить маркировку ступеней, установить рельефные обозначения этажей, предупреждающую тактильную плитку, дублирующие поручни об окончании	Капитальный ремонт, организационные мероприятия

					щие об окончании перил		перил в соответствии СП 59.13330.201 6 Замена плиток, поручней	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Двери(входные)	Есть, шири на проем а 80 см	-	-	Отсутствует яркая контрастная маркировка, ручка- поручень, ширина проема двери и высота порога не соответствует нормативам	(К, О, С)	Расширение проемов, установка новых дверей с яркой контрастной маркировкой , ручки- поручная,	Капитальны й ремонт, организац ионные мероприяти я
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Отсутствуют яркие контрастные маркировки, тактильнаяпли тка, отсутствует низкорасполо женная информация о направлении путей эвакуации, дверь, перепад высоты более 10 см. на запасном выходе.	(С)	Установить тактильные плитки, оснастить яркой контрастной маркировки в соответствии с СП 59.13330.201 6, установить низкораспол оженные информаци онные вывески о направлении путей эвакуации	Капитальны й ремонт, орга низационны е мероприяти я
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)	-	-	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
---	-----------------------------	---	---	--

Комментарий: Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями зрения и частично избирательно для инвалидов, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития. Требуется проведение капитального ремонта и организационных мероприятий.



I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

ДО Исмаиловская ДШИ -РБ, Дюртюлинский р-н, с.Исмаилово ул.Ханифа Валиева 49  
(наименование объекта, адрес)


Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Кабинетная форма обслуживания	да	-	-	В кабинете отсутствуют технические средства для работы с гражданами, имеющими нарушение слуха, тактильную плитку, площадь кабинета недостаточна для обслуживания инвалидов-колясочник	(К, С, Г)	Установка тактильных полос, установка специального оборудования для работы с гражданами, имеющими нарушение слуха в соответствии с СП 59.1333.30.2016	Капитальный ремонт, организационные мероприятия

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					колясков, ширина проема двери			
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние Доступности Акта обследования (ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г)	-	-	Капитальный ремонт, организационные мероприятия

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов-колясочников, инвалидов, инвалидов с нарушениями зрения и с нарушениями слуха. Частично избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Требуется проведение капитального ремонта и организационных мероприятий. Необходимо оборудовать специальный кабинет для маломобильных граждан.

  
 Приложение 4(Ф)  
 к Акту обследования ОСИ  
 к паспорту доступности ОСИ  
 N \_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

МБУ ДО Исмаиловская ДШИ -РБ, Дюртюлинский р-н, с.Исмаилово ул.Ханифа Валиева 49  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	-



I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБУ ДО Исмаиловская ДШИ -РБ, Дюртюлинский р-н, с.Исмаилово ул.Ханифа Валиева 49  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-				
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений		-	-	Капитальный ремонт, реконструкция

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов-колясочников, инвалидов, инвалидов с нарушениями зрения и с нарушениями слуха. Частично избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Требуется проведение капитального ремонта и организационных мероприятий.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБУ ДО Исмаиловская ДШИ -РБ, Дюртюлинский р-н, с.Исмаилово ул.Ханифа Валиева 49  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва-лида (ка-тегория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-	-	-	орг
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует приемник со звуковой, световой и текстовой индикации	(С, Г)	Оборудовать приемником со звуковой и световой индикации	Организац ионные мероприятия
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильнаяплитка, знаки, мнемосхемы	(С)	Оборудовать тактильнойплиткой, знаками и мнемосхема ми	Капитальн ый ремонт, организаци онные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О, У) ДУ (С, Г)	-	-	Капитальный ремонт, организационные мероприятия

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, инвалидов с нарушениями зрения и с нарушениями слуха. Частично избирательно для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями умственного развития и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Требуется проведение капитального ремонта и организационных мероприятий.